Условные обозначения

Наименование	Обозначение			
	На плане		На схеме	
	Графическое	Буквенное	Графическое	Буквенное
Пульт контроля и управления		ARK.A1		ARK.A1
Прибор охранно-пожарный		A1.XXX		A1.XXX
Резервный источник питания		RA.XXX		RA.XXX
Извещатель пожарный дымовой		BTH		BTH
Извещатель пожарный тепловой		BTK		BTK
Оповещатель световой		BIAL		BIAL
Оповещатель звуковой		BIAS		BIAS
Блок разветвительно-изолирующий		BRIZ		BRIZ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
РД 78.36.002-99	Технические средства систем безопасности объектов;	
	Обозначения условные графические элементов систем;	
РД 78.36.003-2002	Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования	
	и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств;	
РД 78.145-93	Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.	
	Правила производства и приемки работ;	
РД 78.146-93	Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ	
	по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации;	
РД 25-953-90	Системы автоматические пожаротушения,пожарной,	
	охранной и охранно-пожарной сигнализации. Условные графические обозначения	
N123-ФЗ от 22.07.08	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	
СП3.13130.2009	Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	
СП5.13130.2009	Свод правил. Система противопожарной защиты. Установки пожарной	
	сигнализации и пожаротушения автоматические.	
СП6.13130.2013	Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.	
	Требования пожарной безопасности	
ПУЭ	Правила устройства электроустановок.	
	ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
11/2017-03-ПС.ПЗ	Автоматическая пожарная сигнализация (АУПС) с системой оповещения и управления	
	эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Пояснительная записка. Листов 27	
11/2017-03-ПС.СО	Автоматическая пожарная сигнализация (АУПС) с системой оповещения и управления	
	эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Спецификация оборудования. Листов 1	

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических,санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а также исходным данным и техническим условиям и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта С.В.Овчинников

					2017	11/2017-03-ПС
						ФГБОУ ВО СГУПС. Здание гаража Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 196/1
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
ГИП		Овчинников				Автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
						Стадия: П; Лист: 1; Листов: 11
Проверил		Овчинников				Общие данные
Разработал		Носков				ООО "Фортуна Плюс"

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А 3