

				Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Колич.	Масса еденицы	Примечание	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Оборудование								
				1	Контроллер двухпроводной линии связи	С 2000- КДЛ		НПО "Болит" г.Королев	шт.	2			
				2	Контрольно –пусковой блок	С 2000- КПБ		НПО "Болит" г.Королев	шт.	2			
				3	Блок контроля и индикации	С 2000- БКИ		НПО "Болит" г.Королев	шт.	1			
				4	Преобразователь интерфейсов RS485/232 в Ethernet	С2000-Ethernet		НПО "Болит" г.Королев	шт.	2			
				5	Медиаконвертер (комплект)	STM-206 А 25/STM-206 В 25		Beward	шт.	2			
				6	Извещатель пожарный дымовой	ДИП –34 А –03		НПО "Болит" г.Королев	шт.	33			
				7	Извещатель пожарный тепловой	С 2000- ИП –03		НПО "Болит" г.Королев	шт.	47			
				8	Извещатель пожарный ручной	ИПР 513-3 АМ исп. 01		НПО "Болит" г.Королев	шт.	11			
				9	Блок разветвительно –изолирующий	БРИЗ		НПО "Болит" г.Королев	шт.	17			
				10	Оповещатель звуковой	Маяк –12- 3М		Электротехника и Автоматика	шт.	22			
				11	Оповещатель световой с надписью "ВЫХОД "	Молния –12		Арсенал Безопасности	шт.	24			
				12	Резервный источник питания	РИП –12 ИСП.56		НПО "Болит" г.Королев	шт.	1			
				13	АКБ	12 В 40 А / ч		Delta	шт.	1			
				14	Бокс КМПн 1/2 для наруж. уст. с крышкой IP42	КМПн 1/2		TDM	шт.	1			
СОГЛАСОВАНО				15	Шкаф	ЩМП –4.4.1-0 (400 х 400 х 150) TDMSQ0905-0054		TDM	шт.	1			
				16	Автоматический выключатель	ВА 47-29 2 Р 16 А 4,5 кА х –ка С TDMSQ0206-0093		TDM	шт.	1			
						Материалы							
					1	Кабель сигнальный	КСРЭВнг (А)-FRLS 1 х 2 х 0,97		ООО "Паритет " г.Подольск	м.	725		
					2	Кабель силовой	ВВГнг (А)FRLS 3 х 1,5		ООО "Паритет " г.Подольск	м.	20		
					3	Кабель оптический	ОПД 6 кН 4- волокна		Еврокабель	м.	250		
					4	Кабель канал	10 х 20		IEK г.Москва	м.	370		
					5	Кабель канал	20 х 40		IEK г.Москва	м.	130		
					6	Хомут пластиковый	80 мм			шт.	400		
					7	Дюбель –гвоздь	6 х 40			шт.	1500		
					8	Анкерный зажим	АС7.500 (Telenco)		КДДС	шт.	10		
					9	Карабин	DIN 52990 12 мм.		КДДС	шт.	10		
		Взам. инв. №			10	Анкер –крюк	12 х 200			шт.	10		
					11	Трубы гладкие жесткие ПВХ	Ø-50 мм х 3000 мм		IEK г.Москва	шт	2		
					12	Держатель оцинкованный двусторонний	Ø 48 – 50 мм		"ДКС " г.Москва	шт.	10		
Подпись и дата													
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
				ГИП		Общинников				Автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Стадия	Лист	Листов
				Проверил		Общинников					П	1	1
Разработал		Носков				Спецификация оборудования	ООО "Фортуна Плюс "						