Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

СОГЛАСОВАНО

RM-6024

ПК

DIB-6000

PR-331NA

PF-6302 AUTO BLOWER

FAN

THERMAL SENSOR AND SENSOR HOLE

DC 24V INPUT

FAN

MODEL NO. FP-6216
MATRIX MIC VOICE PAD

REMOTE MIC

MATRIX

PRE IN REMOTE IN 2 REMOTE IN 1 TIMER IN AUTO LINK IN PRE OUT

CONTROL OUTPUT AVAIL

К С2000-СП1

ECS-6216P

SPEAKER OUTPUT

AMP INPUT

LINE IN LINK OUT

UPGRADE

RS-232

SOURCE 1

SOURCE 2

DC 24V

SC-6224 SPEAKER LINE CHECKER

CHANNEL INPUT

CHANNEL OUTPUT

ШС ОПОВЕЩЕНИЯ 7шт.

CONTROL OUTPUT

DC INPUT 24V 10A MAX

AC INPUT

OUTPUT CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6

DPA-1200S PA AMPLIFIER

AC INPUT

DC INPUT 21V~27V MIC IN

AC POWER REMOTE

PRIORITY IN MIC

PRIORITY VOLUME

OUTPUT VOLUME

OUTPUT

PGM INPUT

PB-6207

AC INPUT 220V 50Hz 120W FIRE FAILSAFE

INTERFACE

BATTERY CHARGER

SMOKE 1 (2000 W)

SMOKE 2 (2000 W)

SMOKE 3 (2000 W)

UNSMOKE (700 W)

AC FUSE

DC FUSE

SWITCHED DC OUT MIC OUT

SWITCHED DC OUT (AMP ONLY)

REMOTE ON

UNSWITCHED DC OUTPUT 24V

BATTERY IN

220 В

АКБ 12В 230Ач

АКБ 12В 230Ач

Позиция обозначение	Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Колич.
1	2	3	4
DIB-6000	Блок сопряжения с компьютером	шт	1
RM-6024	Микрофонная консоль	шт	1
PF-6302	Автоматический вентилятор	шт	1
PV-6212	Цифровой мониторинг	шт	1
EP-6216	Блок проблемной сигнализации	шт	1
ESC-6216P	Контроллер системы оповещения	шт	1
PD-6106	Программный распределитель	шт	1
DPA-1200S	Цифровой трансляционный усилитель мощности	шт	1
SC-6224	Блок контроля линии оповещения	шт	1
PD-6159	Блок распределения питания	шт	1
PB-6207	Зарядное устройство	шт	1
PR-331NA	Интерфейсный шкаф 331	шт	1

Автоматическая пожарная сигнализация с речевым оповещением и управлением эвакуацией людей при пожаре

Блок сопряжения оборудования с ПК DIB-6000

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разраб. Пономарев
Пров. Зеленский
Н. контр. Зеленский
ГИП

Копировал

Формат А4

Стадия Лист Листов

Р 11 1

ООО "Фирма "ЛОС"

11-2017-АПС-ОВ

Интерфейсный шкаф 331. Функциональная схема