

**Протокол
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.**

Дата опубликования протокола:
Новосибирск

04.12.2018г.

1. **Заказчик** Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

2. **Наименование предмета аукциона:** Аукцион № 0351100001718000081 Выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения здания «Лаборатория мостовых конструкций».

ИКЗ 181 540 211 315 5 54 020 100 1 00 89 0 78 4 321 000

3. **Начальная (максимальная) цена контракта** 3 590 448,54 рубля

4. **Состав Единой комиссии СГУПС.**

На заседании Единой комиссии СГУПС по рассмотрению первых частей заявок на участие в аукционе присутствовали:

Председатель комиссии

Васильев Олег Юрьевич

Член комиссии

Шабурова Ирина Галеновна

Член комиссии

Макарова Вероника Александровна

5. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте « 14 » ноября 2018г.

6. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе № 0351100001718000081 было представлено 7 (семь) заявок на участие в аукционе.

Сведения о идентификационных номерах заявок на участие в аукционе:

№ п/п	Идентификационный номер участника размещения заказа
1	1
2	2
3	3
4	4
5	6
6	7
7	8

7. Единая комиссия СГУПС рассмотрела первые части заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе и приняла решение: Отказать в допуске к участию в аукционе, следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе, с соответствующим идентификационным номером

№ п/п	Идентификационный номер участника размещения заказа
1	3
2	8

Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, с соответствующим идентификационным номером

№ п/п	Идентификационный номер участника размещения заказа
1	1
2	2
3	4
4	6
5	7

8. Настоящий протокол направляется оператору электронной площадки.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты окончания проведения настоящего аукциона.

10. Решение членов Единой комиссии СГУПС

Участник: № 1

Члены комиссии	Результаты решения Допущен/не допущен	Причины отказа		
		Основание	Требования, указанные в АД	Положения заявки
Васильев Олег Юрьевич	<i>допущен</i>			
Шабурова Ирина Галеновна	<i>допущен</i>			
Макарова Вероника Александровна	<i>допущен</i>			

Участник: № 2

Члены комиссии	Результаты решения Допущен/не допущен	Причины отказа		
		Основание	Требования, указанные в АД	Положения заявки
Васильев Олег Юрьевич	<i>допущен</i>			
Шабурова Ирина Галеновна	<i>допущен</i>			
Макарова Вероника Александровна	<i>допущен</i>			

Участник: № 3

Члены комиссии	Результаты решения Допущен/не допущен	Причины отказа		
		Основание	Требования, указанные в АД	Положения заявки
Васильев Олег Юрьевич	<i>Не допущен</i>	п.2,ч.4.ст. 67 44-ФЗ несоответствие информации, предусмотренной ч.3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе	Техническое задание: таб.5: -п.1 требование к Щиту - габаритные размеры не более 580х600х130мм; -п.2 требование к Щиту - габаритные размеры не более 585х600х130мм ; (аналогично пп.11,12,37,55) -п.4 требование к автоматическому выключателю тока – номинальный ток отключения 16А; -п.14 требование к автоматическому выключателю –	В заявке по таб.5: П. 1 предложен Щит с размерами 710х310х130мм; П.2 предложен Щит с размерами 605х662х138мм; П.4 предложен выключатель с номинальным током отключения – 20А; П.11 предложены Щит с размерами 395х310х220мм; П.12 предложен Ящик с размерами 1200х650х275мм П.14 – не указана электрич.износостойкость выключателя;

			<p>электрическая износостойкость – не менее 6000 циклов;</p> <p>Таб.7:</p> <p>-п.12 требование к Коробке – размеры не более 100x100x44мм.,</p> <p>-п.18 требование к светильнику –габариты не менее 1550x140x65мм; (аналогично п.19)</p>	<p>П.37 – предложена Коробка с размерами 100x100x50мм;</p> <p>п.55- предложена Коробка с размерами 102x102x50мм.</p> <p>Таб.7:</p> <p>П. 12 – предложена Коробка с размерами 100x100x50мм;</p> <p>П.18- предложен Светильник с размерами 115x140x65мм;</p> <p>П.19 - предложен Светильник с размерами 115x140x65мм.</p>
<p>Шабурова Ирина Галеновна</p>	<p><i>не допущен</i></p>	<p>п.2.ч.4.ст. 67 44-ФЗ несоответствие информации, предусмотренной ч.3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе</p>	<p>Техническое задание: таб.5:</p> <p>-п.1 требование к Щиту - габаритные размеры не более 580x600x130мм;</p> <p>-п.2 требование к Щиту - габаритные размеры не более 585x600x130мм ; (аналогично пп.11,12,37,55)</p> <p>-п.4 требование к автоматическому выключателю тока – номинальный ток отключения 16А;</p> <p>-п.14требование к автоматическому выключателю – электрическая износостойкость – не менее 6000 циклов;</p> <p>Таб.7:</p> <p>-п.12 требование к Коробке – размеры не более 100x100x44мм.,</p> <p>-п.18 требование к светильнику –габариты не менее 1550x140x65мм; (аналогично п.19)</p>	<p>В заявке по таб.5:</p> <p>П. 1 предложен Щит с размерами710x310x130мм;</p> <p>П.2 предложен Щит с размерами605x662x138мм;</p> <p>П.4 предложен выключатель с номинальным током отключения – 20А;</p> <p>П.11 предложены Щит с размерами395x310x220мм;</p> <p>П.12 предложен Ящик с размерами1200x650x275мм</p> <p>П.14 – не указана электрич.износостойкость выключателя;</p> <p>П.37 – предложена Коробка с размерами 100x100x50мм;</p> <p>п.55- предложена Коробка с размерами 102x102x50мм.</p> <p>Таб.7:</p> <p>П. 12 – предложена Коробка с размерами 100x100x50мм;</p> <p>П.18- предложен Светильник с размерами 115x140x65мм;</p> <p>П.19 - предложен Светильник с размерами 115x140x65мм.</p>
<p>Макарова Вероника Александровна</p>	<p><i>не допущен</i></p>	<p>п.2.ч.4.ст. 67 44-ФЗ несоответствие информации, предусмотренной ч.3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе</p>	<p>Техническое задание: таб.5:</p> <p>-п.1 требование к Щиту - габаритные размеры не более 580x600x130мм;</p> <p>-п.2 требование к Щиту - габаритные размеры не более 585x600x130мм ; (аналогично пп.11,12,37,55)</p> <p>-п.4 требование к автоматическому выключателю тока – номинальный ток отключения 16А;</p> <p>-п.14требование к автоматическому выключателю – электрическая износостойкость – не менее 6000 циклов;</p> <p>Таб.7:</p> <p>-п.12 требование к Коробке – размеры не более 100x100x44мм.,</p> <p>-п.18 требование к светильнику –габариты не менее 1550x140x65мм; (аналогично п.19)</p>	<p>В заявке по таб.5:</p> <p>П. 1 предложен Щит с размерами710x310x130мм;</p> <p>П.2 предложен Щит с размерами605x662x138мм;</p> <p>П.4 предложен выключатель с номинальным током отключения – 20А;</p> <p>П.11 предложены Щит с размерами395x310x220мм;</p> <p>П.12 предложен Ящик с размерами1200x650x275мм</p> <p>П.14 – не указана электрич.износостойкость выключателя;</p> <p>П.37 – предложена Коробка с размерами 100x100x50мм;</p> <p>п.55- предложена Коробка с размерами 102x102x50мм.</p> <p>Таб.7:</p> <p>П. 12 – предложена Коробка с размерами 100x100x50мм;</p> <p>П.18- предложен Светильник с размерами 115x140x65мм;</p> <p>П.19 - предложен Светильник с размерами 115x140x65мм.</p>

			Светильник с размерами 1115x140x65мм.
--	--	--	---------------------------------------

Участник: № 4

Члены комиссии	Результаты решения Допущен/не допущен	Причины отказа		
		Основание	Требования, указанные в АД	Положения заявки
Васильев Олег Юрьевич	<i>допущен</i>			
Шабурова Ирина Галеновна	<i>допущен</i>			
Макарова Вероника Александровна	<i>допущен</i>			

Участник: № 6

Члены комиссии	Результаты решения Допущен/не допущен	Причины отказа		
		Основание	Требования, указанные в АД	Положения заявки
Васильев Олег Юрьевич	<i>допущен</i>			
Шабурова Ирина Галеновна	<i>допущен</i>			
Макарова Вероника Александровна	<i>допущен</i>			

Участник: № 7

Члены комиссии	Результаты решения Допущен/не допущен	Причины отказа		
		Основание	Требования, указанные в АД	Положения заявки
Васильев Олег Юрьевич	<i>допущен</i>			
Шабурова Ирина Галеновна	<i>допущен</i>			
Макарова Вероника Александровна	<i>допущен</i>			

Участник: № 8

Члены комиссии	Результаты решения Допущен/не допущен	Причины отказа		
		Основание	Требования, указанные в АД	Положения заявки
Васильев Олег Юрьевич	<i>Не допущен</i>	п.2.ч.4.ст. 67 44-ФЗ несоответствие информации, предусмотренной ч.3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе	Техническое задание: таб.5: -п.2 требование к Щиту – размеры ниши не менее 550x565x120мм ; -п.5 требование к автоматическому выключателю тока – количество полюсов не менее 4; Таб.7: -п.35 требование к автоматическому выключателю тока – номинальное рабочее напряжение не менее 440В.	В заявке по таб.5: П.2 предложен Щит с размерами ниши 505x465x125мм ; П.5 предложен выключатель с количеством полюсов -2; Таб.7 П.35 предложен выключатель с номинальным рабочим напряжением 220В .

Шабурова Ирина Галеновна	<i>не допускается</i>	п.2.ч.4.ст. 67 44-ФЗ несоответствие информации, предусмотренной ч.3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе	Техническое задание: таб.5: -п.2 требование к Щиту – размеры ниши не менее 550x565x120мм ; -п.5 требование к автоматическому выключателю тока – количество полюсов не менее 4; Таб.7: -п.35 требование к автоматическому выключателю тока – номинальное рабочее напряжение не менее 440В.	В заявке по таб.5: П.2 предложен Щит с размерами ниши 505x465x125мм ; П.5 предложен выключатель с количеством полюсов -2; Таб.7 П.35 предложен выключатель с номинальным рабочим напряжением 220В .
Макарова Вероника Александровна	<i>не допускается</i>	п.2.ч.4.ст. 67 44-ФЗ несоответствие информации, предусмотренной ч.3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе	Техническое задание: таб.5: -п.2 требование к Щиту – размеры ниши не менее 550x565x120мм ; -п.5 требование к автоматическому выключателю тока – количество полюсов не менее 4; Таб.7: -п.35 требование к автоматическому выключателю тока – номинальное рабочее напряжение не менее 440В.	В заявке по таб.5: П.2 предложен Щит с размерами ниши 505x465x125мм ; П.5 предложен выключатель с количеством полюсов -2; Таб.7 П.35 предложен выключатель с номинальным рабочим напряжением 220В .

11. Подписи:

Председатель комиссии

Васильев Олег Юрьевич

Член комиссии

Шабурова Ирина Галеновна

Член комиссии

Макарова Вероника Александровна